



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.AЮ64.B.01986

Серия RU № 0678137

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015. Телефон: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «БРЭКС». Место нахождения: 241027, Россия, г. Брянск, пер. Камвольный, д. 9. ОГРН: 1023202738790. Телефон: +74832585326. Адрес электронной почты: info@breks.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «БРЭКС». Место нахождения: 241027, Россия, г. Брянск, пер. Камвольный, д. 9.

ПРОДУКЦИЯ

Провода для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марок: ПуВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS одножильные, без оболочки, сечение 0,5 мм² – 150 мм²; ПуВВнг(А)-LS, ПуГВВнг(А)-LS одножильные, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности сечение 0,5 мм²-150 мм²; ПуВВнг(А)-LS, ПуГВВнг(А)-LS 2х и 3х жильные, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности сечение 0,5 мм²-4 мм², выпускаемых по ТУ 27.32.13-016-52875328-2018.

КОД ТН ВЭД ТС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №1/260 от 03.08.2018г., №1/261 от 03.08.2018г., №2/М2757-ТС от 03.08.2018 г., №2/М2758-ТС от 03.08.2018 г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12.

Акт о результатах анализа состояния производства №2093/АО от 30.05.2018 г. ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», статья 4. Срок хранения при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С под навесом не более 5 лет. Срок службы не менее 20 лет.



08.08.2018

ПО

07.08.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Далбинш Игорь Илгонович
(инициалы, фамилия)

Варлаков Евгений Олегович
(инициалы, фамилия)